

ELAKE<sup>®</sup> indsatsen leveres for 1 eller 2 Neozed sikringer og kan bestykses op til 16A.

Klemskruer for 1-3 kabler, 5 x 16 mm<sup>2</sup>.

Indsatsen leveres med sikringsholdere, men uden sikring er og pasringe.

Indsatsens hus og dæksel udført i bestandig polycarbonat.

Tæthed: IP 44

Sikkerhedsklasse: II

- ELAKE 75/114 for 1 Neozed sikring
- ELAKE 75/214 for 2 Neozed sikringer

## Montage:

Sikringsindsatsen adskilles:

- Det klare dæksel fjernes ved at løsne skrue i top.
- Sikringsholder(e) demonteres.
- Det grå dæksel fjernes.
- Sikringsboksens nederste del løsnes ved de 2 skruer og fjernes således at der er adgang til kabelskruerne.
- PE-tætningsklods i bunden tilpasses kablerne og trækkes ned over kablerne.
- Terminalerne forbindes med kabler.
- Pasring 6/16 A monteres i bund af sikringsholder.
- Sikringsindsatsen samles atter.
- Neozed sikringer 6/16 A monteres i sikringsholder.
- Det klare dæksel genmonteres.
- Sikringsindsatsen monteres i mastens C-skinne med de for monterede messing/rustfrie skruer.

## Kabelafkastning:

- Såfremt der ønskes en kabelafkastning af kabler i bunden af indsats, anbefales kabelafkastningsklemme, der monteres/klipses på indsatsens bund.

